

# Re: Pedido de Esclarecimento - 02/2016 - PRODAM

## Setor de Licitações

qua 04/05/2016 12:46

Para: Vinicius Pocci Silva <vinicius.pocci@legrand.com.br>;

Cc: Fernando Silva Gatti <Fernando.Gatti@LEGRAND.COM.BR>;

 2 anexos (507 KB)

AVISO NOVA DATA DA LICITAÇÃO.pdf; ERRATA02.pdf;

Prezado,

Em virtude do acato de seu argumento, informamos que houve nova errata e conseqüentemente nova data da sessão.

Segue anexos.

Paula Tavares

**Processamento de Dados Amazonas S.A**

Secretária da Comissão de Licitação

Tel: (92) 2121-6535/6449



---

**De:** Vinicius Pocci Silva <vinicius.pocci@legrand.com.br>

**Enviado:** segunda-feira, 2 de maio de 2016 16:14:26

**Para:** Setor de Licitações

**Cc:** Fernando Silva Gatti

**Assunto:** Pedido de Esclarecimento - 02/2016 - PRODAM

**Prezado Sr. Pregoeiro:**

Venho por meio deste, respeitosamente solicitar, consoante lhe faculta a legislação pertinente do sobredito Edital de Nº 02/2016, o devido ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no Anexo 1 - Termo de Referência, conforme adiante se especifica:

---

**1º Questionamento:**

**Pede-se:**

**3. NORMAS TÉCNICAS 3.1.** O sistema UPS deverá ter projeto, característica e ser ensaiado de acordo com a NBR 15014:2003 – Conversor a semicondutor – Sistema de alimentação de potência ininterrupta, com saída em corrente alternada (nobreak) – Terminologia.

3.2. O equipamento deverá ser certificado por órgão competente e no ato do recebimento deverá ser apresentado laudo que atesta sua certificação.

**Pergunta:**

Sr. Pregoeiro, a NBR 15014:2003 não se trata de uma NBR com determinação de valores técnicos que os equipamentos deve seguir e não geram uma padronização dos equipamentos.

Esta NBR é somente uma norma terminológica, ou seja, explica aos fabricantes e usuários os tipos de nobreaks que existem no Brasil e como eles devem ser classificados. Esta norma não gera uma certificação de empresas e não é realizado nenhum teste em laboratório baseando-se nessas normas técnicas.

Diante do exposto a solicitação de laudo e certificação poderá ser anulado por não existir de fato nenhum fabricante que apresente esta documentação?

Poderá ser apresentado em vez disso a ISO 9001?

---

**Ficamos no aguardo de um breve retorno**

Att

Vinicius **POCCI**

Vendas Governo

+55 11 4075-7708

+55 11 2575-3500

[www.sms.com.br](http://www.sms.com.br)



---

Ce message, ainsi que tous les fichiers joints à ce message, peuvent contenir des informations sensibles et/ ou confidentielles ne devant pas être divulguées. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message (ou que vous recevez ce message par erreur), nous vous remercions de le notifier immédiatement à son expéditeur, et de détruire ce message. Toute copie, divulgation, modification, utilisation ou diffusion, non autorisée, directe ou indirecte, de tout ou partie de ce message, est strictement interdite.

This e-mail, and any document attached hereby, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized, direct or indirect, copying, disclosure, distribution or other use of the material or parts thereof is strictly forbidden.