



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

## ERRATA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016

No Termo de Referência – Anexo 1 do Edital:

#### **Onde se lê:**

**Item 4.1.1.** 01 (um) Sistema Ininterrupto de Energia Elétrica de 120 kVA ou dimensionado pelo fornecedor – UPS, trifásico, de dupla conversão, online, microprocessado, constituído de no mínimo 01 (um) retificador/carregador de bateria, 01 (um) banco de baterias, 01 (um) inversor e (01) uma chave estática sem interrupção do fornecimento de energia elétrica a carga. Além disto, deve possuir instrumentos e dispositivos de proteção e monitoramento e 01 (uma) chave estática externa que permita manutenção completa do UPS sem desligamento da carga durante a transferência. Esta chave deve ser dimensionada pelo proponente. Todos os itens acima devem ser instalados em cubículos metálicos justapostos, de maneira a formar um único conjunto, cujas demais características serão descritas ao longo deste Termo de Referência.

#### **Leia-se:**

**Item 4.1.1.** 01 (um) Sistema Ininterrupto de Energia Elétrica de 120 kVA ou dimensionado pelo fornecedor – UPS, trifásico, de dupla conversão, online, microprocessado, constituído de no mínimo 01 (um) retificador/carregador de bateria, 01 (um) banco de baterias, 01 (um) inversor e (01) uma chave estática sem interrupção do fornecimento de energia elétrica a carga. Além disto, deve possuir instrumentos e dispositivos de proteção e monitoramento e 01 (uma) chave estática externa que permita manutenção completa do UPS sem desligamento da carga durante a transferência. Esta chave deve ser dimensionada pelo proponente. **Haverá exceção desta chave se o equipamento possuir uma chave estática interna de manutenção que permite a manutenção completa sem desligamento da carga.** Todos os itens acima devem ser instalados em cubículos metálicos justapostos, de maneira a formar um único conjunto, cujas demais características serão descritas ao longo deste Termo de Referência.



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

**Onde se lê:**

**Item 8.11.** O gabinete do sistema deve possuir IP21 com filtro para teto e portas

**Leia-se:**

**Item 8.11.** O gabinete do sistema deve possuir **IP20** com filtro para teto e portas

**Onde se lê:**

**Item 11.1.** As baterias deverão ser fornecidas junto com rack para seu alojamento na mesma cor do equipamento, em pintura epóxi, com grau de proteção IP21.

**Leia-se:**

**Item 11.1.** As baterias deverão ser fornecidas junto com rack para seu alojamento na mesma cor do equipamento, em pintura epóxi, com grau de proteção **IP20**.

Amaury Colares  
**Engenheiro Eletricista**

Haddock Petillo  
**Pregoeiro**